

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ**

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

\* Товар для доукомплектования основного оборудования

№ № строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ОСТ/СНИП и т.д) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)
1 2175 Т	Вентиляционная система	Вентилятор вытяжной с электродвигателем Тип: DUV-EX 560 D4-XS ROOF FAN. Мощность: 1349 Вт; Напряжение: 400 В; Обороты: 1410 1/мин. Ех II ZG с II В Т4 Степень защиты: IP 55 Класс изоляции F	шт.	4	90 дней с момента подписания договора	DDP (исчетная 2010) склад ТОО "СП "КТМ" РК, Кызылординская обл., местоположение "Ампабулак"	DUV-EX 560 D4-XS ROOF FAN		

**Требования к потенциальному поставщику:**

1. **1.1 Авантис на товар - 21 год (24 месяца).**

2. **Предложить в тендерную документацию полную техническую спецификацию товара.**


- 1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с изменением всех граф технической спецификации*
- \* *в графе Заявка изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
- \* *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектацию товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др.номеров кодов товара.*

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Главный энергетик

Иол. Кумбаев Е.  
Тел. 600-252



Ху Цзэньсян  
Шамшиев А.  
Болтаев Е.