

Техническое задание
на сервисное обслуживание высоковольтного частотного преобразователя
Robicon Perfect Harmony (SIEMENS) на контрактной территории ТОО «СП
«Казгермунай» в Кызылординской области, Республики Казахстан.

Настоящее техническое задание разработано в целях получения от потенциальных поставщиков предложений на услуги по сервисному обслуживанию высоковольтного частотного преобразователя Robicon Perfect Harmony в количестве 3-х единиц на контрактной территории ТОО «СП «Казгермунай» в Кызылординской области, Республики Казахстан.

Перечень проводимых работ Потенциальный поставщиком:

Сервисное обслуживание высоковольтного частотного преобразователя Robicon Perfect Harmony

- Осуществление замеров в контрольных точках ЧРП;
- Диагностика, устранение неисправностей;
- Чистка фильтров;
- Протяжка клеммных и болтовых соединений;
- Снятие осциллограмм работы ЧРП относительно напряжения и гармонического искажения тока

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по сервисному обслуживанию:

- Наличие не менее 2-х специалистов имеющих 4-ю группу по электробезопасности, прошедших в уполномоченных органах (приложить копии протоколов проверки квалификационных знаний).
- Наличие сертификатов по обучению сервисного обслуживания «Robicon Perfect Harmony» от компании SIEMENS (приложить копии).

Услуги по техническому обслуживанию должны производиться 1 (один) раз в год во время капитального ремонта УПГ-1 и УПГ-2, а также срок действия договора с момента подписания договора до 31.12.2019 г.

После выполнения работ в полном объеме, Исполнитель должен представить письменный отчет о проделанной работе. Исполнитель ответственен за проведение превентивного технического обслуживания в соответствии с программой обслуживания и рекомендациями производителя.

Все работы по сервисному обслуживанию Исполнитель выполняет своими силами, с использованием своих приборов, инструментов и автотранспорта.

Для получения дополнительных сведений обращаться в отдел главного энергетика ТОО СП «КазГерМунай», тел. 8 (7242) 600305; 600252;


Главный энергетик

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента


Болтаев Е.


Ху Цзяньсян


Шамшиев А.С.