

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технически, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемыми в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

№ строки ПЗ	Полное описание и техническое, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ГОСТ/СНП и т.д.)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара (заполняется номинальными поставщиками)	*Завод (заполняется номинальными поставщиками)	*Страна происхождения (заполняется номинальными поставщиками)	Гарантийный период (заполняется номинальными поставщиками)
1	2435 Т Уровеньмер, Волноводный радарный датчик уровня жидкости. Материал корпуса Алюминий, покрытие - полиуретан. Отверстия для установки кабелепровода/разъема М20 x 1.5. Тип зонда - Коаксиальный. Соединение с процессом резьбовое 1 дюйм. Дисплей. Единицы измерения длины зонда Метрические (метры, сантиметры). Длина зонда 3 м. Питание уровеньмера: 24 VDC Выходной сигнал: 4-20мА HART Без взрыва защиты. среда измерения - вода.	шт	3	до 31 декабря 2016 г.	DDP (Incoterms 2010) РК, Кызылординская обл., м.р. "Ақшабұлақ"				

Требования к потенциальному поставщику:

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

- Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с замощением всех граф технической спецификации в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, Завод изготовитель, Страна происхождения.
- в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываются обозначение предлагаемого товара по которому можно определить товар
- в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

Зам. ген. директора по общим вопросам

Начальник отдела развития:

Специалист 1-категории отл.соцразвития:

Кунсербаев А.К.

Искакова А.О.

Кальтенева Л.Р.