

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны превышать техническим требованиям и обязательным требованиям установленным в государственных и международных стандартах, не должны быть ниже обработанных требований, принятых в Республике Казахстан и не ниже специальных требований.

Для любокомплектования, монтизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

№ № строки НЗ	Наименование и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТРК/ ГОСТ/СНИП и т.д.)	Ед. изм. Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара	Страна происхождения	Гарантийный период
1	Предохранительный клапан на насос Р-603 перекачки гликоля Mercer valve 91000, PN 91 - 17D5T14E1 вх.выход. 1" x 1". создительная резьба - male NPT x female NPT. Рисунр-97 бар. Р диам - 50-200 бар. Температура среды от -40 до 70 С. Среда жидкость (гликоль).	шт	2	по 31 декабря 2016г.	DOP (Inoferm 2010) Кызылординская обл., м/р "Акшабад", склад "КТМ"	91000 PN 91 - 17D5T14E1 Mercer valve	СИБА 24 месяца

Требования к потенциальному поставщикам:

1. Предоставить к гендерной документации "чертежи".

2. На поставленные товары Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В случае поломки в течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан устранить и заменить их за свой счет.

Предоставляемые спецификации включают: схемы и чертежи с надписью в линиях схематикой в виде линий с заполнением их логотипом производителя. Марки, модели и индекса в спецификации и схемах должны изготавливаться из материала, имеющего право на применение в строительстве и эксплуатации по нормам, установленным в соответствии с законодательством о жилищно-коммунальном хозяйстве.

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента

Начальник отдела газового хозяйства

Иванов А.
609-297

Н.Ишимбай
Балыков Б.

Балыков Б.