

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований,

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (аналогичным пометкам)	*Завод изготовитель и страна происхождения (аналогичным пометкам)	Гарантийный период (аналогичным пометкам)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
9	1238-1 Т	Датчик перепада давления	Волноводный радарный уровнемер для измерения уровня или уровня границы раздела двух сред. Выходной сигнал: 4-20 мА с протоколом связи HART. Материал корпуса: Алюминий с порошковым покрытием. Кабельные вводы: Переходник M20 x 1,5. Рабочие температура и давление: от -1 до 40 бар при 150 °С. Конструкционные материалы: Технологическое соединение / зонд: Нержавеющая сталь 316L, Материал уплотнительных колец: Фторэластомер Viton, Единица измерения длины зонда: Метрические (метры, сантиметры). Общая длина зонда: 4,5 м. Рабочие соединения: 1 дюйм NPT. Специальные сертификаты: Сертификат калибровки завода-изготовителя.	шт.	1	в течение 90 дней	ДНР (Incoitemis 2010), Казьмординская обл., м/р "Ақшәбулғақ", сквад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
2. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием и с расшифровкой кода ошибок.

1. предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального завода изготовителя не указывать более одного завода изготовителя графа - "Точное описание и технические характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.

Директор ДАПИТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Маужанов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) (заполняется номинальными поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется номинальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется номинальным поставщиком)	
1	1602 Т Горелка	Горелка дежурная ГД-01.00.00.000-05, газовая, ручная, с дутьем. Давление газа подаваемого на горелку МПа (кгс/см2), не более 0,07 (0,7). Номинальный расход газа, м3/ч, не более 1,25. Коэффициент избытка воздуха в (объём) при нормальной тепловой мощности, не более 1,05. Габаритные размеры: 3550x245 мм. Масса: 19 кг.	шт.	2	в течение 90 дней	ДДР (Исполств 2010), Кызылординская обл., м/р "Ақшабулақ" склад "КТМ"	Горелка дежурная ГД-01.00.00.000-05			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новый;

2. Гарантия на товар - 24 месяца

- !* предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
 - * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательное предложение поставщика по которому можно определить товар
 - * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 - * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САЦМ

Директор ДАШПТС


С. Мажжанов


В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указываются номинируемые поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указываются номинируемым поставщиком)	Гарантийный период (указываются номинируемым поставщиком)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1608 Т	Контроллер	Блок автоматического управления "Вега-10" ("Вега-модуль 2.3") соответствие ТУ У 33.3-32932312-001:2005. Напряжение питания-24 В. Количество дискретных выходных каналов-16 (8 реле + 8 симисторов). Макс. ток каждого выхода-2А. Количество дискретных входов-16. Количество дискретных входов счетчиков-2, 8 аналоговых входов 0..10В/0..20мА, 10 бит АЦП, 4 аналоговых выхода 0..10В/ШИМ, 10 бит ЦАП, 6 каналов измерения температуры, 2 порта с интерфейсом RS232 и RS485, гальваническая развязка, протокол Modbus RTU, режим Slave, Master. 1 порт RS232 для подключения GSM-модема ЖКИ 4х20 символов с подсветкой.	шт.	1	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Казыпординская обл., м/р "Ашшбурдж", склад "КТМ"	Блок автоматического управления "Вега-10" ("Вега-модуль 2.3") соответствие ТУ У 33.3-32932312-001:2005		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантия на товар - 24 месяца

- 1. предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации*
** в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому, можно определить товар*
** в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обозначение предлагаемого товара по которому, можно определить товар*
** в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
** графы Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ, СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных*

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС


С. Мужиков


В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	* Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается потенциальным поставщиком)	* Завод изготовитель и страна происхождения (указывается потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается потенциальным поставщиком)	
3	1638 Т	Вибрационные сигнализаторы уровня	Вибрационный сигнализатор уровня. Вскрытая часть: IEx d IIC T6...T2, защита от переполнения MHO. Подсоединение / материал выли и подсоединения - резка НПТ П / нерж. сталь. 316L. Длина зона - 1500 мм. Без датера. Температура среда: - 50...+ 150°С. Корпус алюминий с покрытием пластика. IP66/67. Кабельный ввод- 1/2"НПТ. Выход (тип электроинки): двойное реле (DРDП). 20...72В DC/20...250В AC. Темпер. окруж. среда: - 40°С...+ 70°С. Плотность жидкости: ≥ 500 кг/м3. Пластиковый корпус: светодиодная индикация срабатывания сигнализатора. Светодиод в крышке корпуса: РММА. Гистерезис: ±2 мм при вертикальном монтаже. Уплотнение: Viton. Чувствительный элемент: 316L.	шт.	5	в течение 90 дней	DDR (Incochems 2010), Казылординская обл., м/р "Ащабуджак", склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;

2. Гарантия на товар - 24 месяца

1. *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на закупку в закупочной форме, с заполнением всех граф технической спецификации*
- * *в предлагаемой технической спецификации обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывающийся в предложении товара по которому можно определить товар*
- * *в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывающийся в предложении товара по которому можно определить товар*
- * *в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*
- * *графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных*

Руководитель САЦМ

Директор ДАПИТС




С. Мажанов

В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер ТОВАРА (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д) (английскими буквами)	*Завод изготовитель и страна происхождения (английскими буквами)	Гарантийный период (английскими буквами)	
4	1643 Т	Термостат многофункциональный	Многофункциональный цифровой термостат ТЕР-9. Программируемый термостат с температурным диапазоном -40...+110 °С, со встроенным таймером. EAN код ТЕР-9/24V: 8595188129190. АС/ДС 24V, 4VA	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (Incoletms 2010). Кызылординская обл., м/р "Ақшабулак", сквал "КТМ"	ТЕР-9 EAN код ТЕР-9/24V: 8595188129190. АС/ДС 24V, 4VA		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;

2. Гарантийный срок - 24 месяца

- * предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
- * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обязательное наименование предлагаемого товара по которому можно определить товар
- * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
- * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных параметров товара

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС



С. Мажжанов



В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№ строки ЦЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинальными поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается номинальным поставщиком)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1645 Т	Газоанализатор	Оптический инфракрасный датчик Dwyer PIR 7000. Тип 334. Комплектно с Еске клемной коробкой, брызгозащитным кожухом, индикатором состояния, монтажным комплектом. (арт. 6811825). Вarioвашищенный инфракрасный датчик с аттестацией SIL 2 для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров. С корпусом из нержавеющей стали 316 и нержавеющей оптической дрейфа.	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (Insolentris 2010), Казылординская обл., м/р "Ақшбулак", склад "КТМ"	PIR 7000 Тип 334 комплектно с Еске клемной коробкой, брызгозащитным кожухом, индикатором состояния, монтажным комплектом (арт. 6811825)		

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Гарантии на товар - 24 месяца

! Предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному заполнению графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательное наименование предлагаемого товара по которому можно определить товар

* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указывается обязательное наименование предлагаемого товара по которому можно определить товар

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САПМ

Директор ДАПИТС

С. Маужанов

В. Онохов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д) (аналогично потенциальным поставщикам)	*Завод изготовитель и страна происхождения (аналогично потенциальным поставщикам)	Гарантийный период (аналогично потенциальным поставщикам)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1647 Т	Универсальный контроллер RLU 236	Универсальный контроллер RLU 236. Рабочее напряжение AC 24V. Частота 50/60 Гц. Количество контуров регулирования 2. Количество аналоговых выходов 3. Аналоговый выход, ток Max 1 мА. Количество дискретных входов 2. Дискретный вход, контакт состояния 5 мА, DC 15V. Количество универсальных входов 5. Универсальный вход, сигналный 0...1000 Ом, 1000...1175 Ом, 2 х LG-Ni1000, DC 0...10V. Сухой контакт. LG-Ni1000, Pt100000, TI (PTC). Количество дискретных выходов 6.	шт.	1	в течение 90 дней	ДДР (Insotelgis 2010), Кзылординская обл., м/р "Ақшабулак", сквал "КТМ"	RLU 236		

Требования к потенциальному поставщику:

- Товар должен быть новым;
- Гарантия на товар - 24 месяца

! предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в одной форме, с заполнением всех граф технической спецификации

* в предлагаемой технической спецификации к обязательному элементу формы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара. Завод изготовитель, Страна происхождения.

* в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара указывается обозначение предельного номера по которому можно определить товар

* в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя

* графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САЦММ

Директор ДАПНТС

С. Маужанов

В. Онохов

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований,

№	№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ГОСТ/СНИП и т.д.) (указывается номинальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (указывается номинальным поставщиком)	Гарантийный период (указывается номинальным поставщиком)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1699 Т	Термометр	Термометр (0-160) °С манометрический. Тип: Модель 73.100 с калибром либо аналог. Номинальный размер: 100 мм. Штуцер снизу, подключение: простой шток. Материал штока: нержавеющая сталь. Диаметр штока: 8 мм. Длина штока: 140 мм. Длина калибра: 1,5 м. Калибр: калибр стандартный из нержавеющей стали 1.4571. Класс точности: С1 по EN 13190. В комплекте с монтажными принадлежностями: Кронштейн для установки на поверхность.	шт.	8	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кыргыздисканская обл., м/р "Акташбулак", склад "КТМУ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
2. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерения;
3. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием средства измерения;

*1. предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в единой форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя * графа - "Точное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАППТС

В. Онохов

Руководитель САПТИМ

С. Маужанов

OK

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан и должны быть не ниже следующих требований:

Для документарного, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости) основного (установленного) оборудования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ строки ПЗ	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется потенциальным поставщиком)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Гарантийный период (заполняется потенциальным поставщиком)	
7	Газовый запальник на печь П-1.	Газовый запальник: Hersey/ ZAVEX-ON-58 M/00FPO II 2 G EX de ПЗ Т4 РТВ 10 АТЕХ 1020 X 0102 230V AC 50/60 Hz 110 VA OA- №1201007-16 IP 65 Максимальная тепловая мощность: 40 кВт	шт.	1	в течение 90 дней	DDP (Incoterms 2010), Кызылординская обл., м.р "Ақшабулак", сквал "КІМ"	ZAVEX-ON-58 M/00FPO II 2 G EX de ПЗ Т4 РТВ 10 АТЕХ 1020 X 0102 230V AC 50/60 Hz 110 VA Максимальная тепловая мощность: 40 кВт			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товар должен быть новым;
2. Поставить на товар - 24 месяца

- 1. предоставлять техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с указанием всех граф технической спецификации*
- * в предлагаемой технической спецификации к обязательному элементу графы: Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, завод изготовитель, Страна происхождения.
 - * в графе Марка, модель, код или артикул, каталожный или спецификационный номер товара, указываться обозначение предлагаемого товара по копорному, можно определить товар
 - * в графе Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя
 - * графа Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара (СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д.) должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных

Руководитель САЦИМ

Директор ДАПИТС



С. Мажанов

В. Онохов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Техническое, качественное и эксплуатационные характеристики товаров, не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, устанавливаемым в государственных и межгосударственных стандартах, не должны быть ниже обязательных требований.

№ строки ПЗ	№	Наименование товара	Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара	Ед. изм.	Код-во	Срок поставки	Условия и место поставки	*Марка, модель, каталожный или спецификационный номер товара (СТ РК/ ГОСТ/СНИП и т.д.) (заполняется номинальными позициями)	*Завод изготовитель и страна происхождения (заполняется номинальными позициями)	Гарантийный период (заполняется номинальными позициями)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1780 Т	Манометр	Манометр. Диапазон (0..210) бар, резьба 1/2"НPT с мембранным разрезителем. Диаметр шкалы 100 мм, заполненный силиконом. Манометр, из нержавеющей стали, выдвигаемый диск для защиты от разрыва трубки бурдона. Штуцер снизу. Монолитное исполнение мембраны, №в 52 мм: (0... 160) бар, передающая жидкость KN 2 Силиконовое масло. Температура процесса: (-20...+80)°С; Окружающая температура измерения давления: (-40...+60)°С; материал верх.части / основной материал: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603 Материал диффрагмы: нержавеющая сталь 1.4435 (316L); UNS S31603; Материал нижн. части: нержавеющая сталь 1.4404 (316L); UNS S31603.	шт.	20	в течение 90 дней	Казахстанская обл., м/р "Ақшөбүлік" склад "КТМ"			

Требования к потенциальному поставщику:

1. Гарантия на товар - 24 месяца с момента поставки товара на склад;
2. Предоставить сертификат происхождения (с поставкой товара);
3. Предоставить сертификат об утверждении типа средства измерений (с описанием типа);
4. Приложить в тендерную документацию инструкцию и (или) руководство по эксплуатации с полным описанием в отдельности на манометр и раздельитель мембраны;
5. Для присоединения к технологическому процессу не допускаются никакие переходники и адаптеры;
6. В графе "Марка, модель.." должны быть указаны полные коды маркировки манометров и раздельителей мембраны;

! *предоставить техническую спецификацию в составе Заявки на участие в закупках в данной форме, с заполнением всех граф технической спецификации от своей формы (на фирменном бланке номинального*

** в графе "Завод изготовитель не указывать более одного завода изготовителя*

** графа - "Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара" должна включать в себя только полное описание технических и конструктивных характеристик и комплектации товара, но не должна содержать в себе указаний марки модели, и др. номеров кодов товара.*

Директор ДАШПТС

В. Онохов

Руководитель САПИМ

С. Маужанов